



9	Общий объем		30000 л
8	Доп. оборудование: модем ЛАВСОМ	<input type="checkbox"/>	(x) <input type="checkbox"/>
7	Доп. оборудование: чужая крышка с горюбиной $\phi 600$, стандарт EN124		
	Крышка A15 (1.5 t) (x)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 050
	Крышка C250 (25 t)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 054
	Крышка D400 (40 t)	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3322 056
	Горюбина	<input type="checkbox"/>	Код товара: 3325 010
6	Технологец EuroHEK 600 h9-13...21-25 (по глубине заложения), PE-MD		1
	h = Глубина заложения от низа вх. патрубке до поверхности грунта (мм)		
	EuroHEK 600 h 9-13 (x)	<input type="checkbox"/>	h = 900...1300 мм
	EuroHEK 600 h13-17	<input type="checkbox"/>	h = 1300...1700 мм
	EuroHEK 600 h17-21	<input type="checkbox"/>	h = 1700...2100 мм
	EuroHEK 600 h21-25	<input type="checkbox"/>	h = 2100...2500 мм
5	Вентиляционный патрубок	PE	D110
4	Сунализация SandSET-1000 с датчиком SET/S2 (x)		
3	Входной и выходной патрубок (размер на основании заказа), PVC		
	D110 (x) <input type="checkbox"/>	D160 <input type="checkbox"/>	D200 <input type="checkbox"/>
	D250 <input type="checkbox"/>	D315 <input type="checkbox"/>	D400 <input type="checkbox"/>
2	Транспортная опора	LM	
1	Корпус из стеклопластика "Lasa Composit", $\phi 2200$, L=9300 мм		
	pH 3-10/темперостойкость макс. 50°C		

Номер заказа:		Наименование: Пескоилоотгелитель EuroHEK 30000		Назначение чертежа: Чертеж заказчика	
Плани.		Проберил	Обобрил	Номер чертежа	Дата
				16NB02_v	21.11.08
		Объект		Масштаб	

h = глубина заложения от низа входного патрубка до поверхности грунта
 h = _____ мм (900...2500 мм)

Wavin-Labko осуществляет на своей право на вынесенные изменения
 Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции.



WAVIN
 Labkoite 1
 FI-36240 KANGASALA
 Тел. +358 20 1285200
 Факс. +358 20 1285280
 www.wavin-labko.fi

WAVIN-LABKO OY
 Labkoite 1
 FI-36240 KANGASALA
 Тел. +358 20 1285200
 Факс. +358 20 1285280
 www.wavin-labko.fi