



Техкологдещ EuroNEK 600 для EuroNEK 600 .. 1000				
ЕвроNEK 600	9-13 []	13-17 []	17-21 []	21-25 []
Глубина заложения от низа вх. патрубка до поверхности грунта	900-1300	1300-1700	1700-2100	2100-2500

Диаметр входного и выходного патрубков (X)	
<input type="checkbox"/>	Dу110
<input type="checkbox"/>	Dу160
<input type="checkbox"/>	Dу200
<input type="checkbox"/>	

	Пескоилоотделитель EuroNEK	(X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600	<input type="checkbox"/>	1000
V	Объем	л	600	1000			
B	Высота до входного патрубка	мм	680	1080			
A	Высота до входного патрубка	мм	700	1100			
H	Высота отделителя	мм	1200	1600			
8	Доп. оборудование: чучунная крышка с горловинной	(X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ø600, 1,5...40 t		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Доп. оборудование: модем ЛАВСОМ	(X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Доп. оборудование: сигнализация SandSET-1000	(X)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Вентиляционный патрубок	PE-MD		Dу110			
4	Доп. оборудование: техкологдещ EuroNEK 600	PE-MD		необходимый диаметр патрубка			
3	Выходной патрубок (диаметр патрубка на заказ)	PE-ND		Dу 110/160/200			
2	Входной патрубок (диаметр патрубка на заказ)	PE-ND		Dу 110/160/200			
1	Материал: PE-MD pH 3-10/термостойкость макс. 50°C						

Внимание при внесении изменений в чертеж отметить здесь []
 Описание изменений сделанных заказчиком:

Мавин-Лабко оставляет на своей право на внесение изменений .
 Установка системы должна производиться согласно соответствующей инструкции.

Наименование:

Пескоилоотделитель EuroNEK 600 и 1000

Назначение чертежа:

Чертеж заказчика

Гр/Мал Мал 29.10.2008 16AB05 V 29.10.2008 1:30



WAVIN
 Labko
 FINLAND

WAVIN-LABKO OY
 Labkoite 1
 36240 KANGASALA
 Фин. +358 20 1285 200
 Факс +358 20 1285 280